

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗作業要點

中華民國 98 年 4 月 9 日行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局中建字第 0980007121 號函訂定
中華民國 103 年 4 月 10 日科技部中部科學工業園區管理局中建字第 1030008547 號函修正
中華民國 105 年 6 月 27 日科技部中部科學工業園區管理局中建字第 1050016542 號函修正
中華民國 109 年 3 月 9 日科技部中部科學工業園區管理局中建字第 1090005070 號函修正
中華民國 111 年 8 月 18 日國家科學及技術委員會中部科學工業園區管理局中建字第 1110020090 號函修正

- 一、訂定目的：國家科學及技術委員會中部科學園區管理局（以下簡稱本局）為維護中部科學園區（以下簡稱園區）建築物公共安全，定期執行抽驗本園區建築物昇降設備及機械停車設備年度安全檢查結果，特訂定本要點。
- 二、抽驗對象：本園區自 97 年 10 月份起完成年度安全檢查之建築物一般昇降機（不含廠內專供勞工用電梯）及建築物機械停車設備。
- 三、抽驗方式：由本局所委託前點設備竣工及安全檢查之機構（以下稱機構）協助抽驗。機構所指派協助抽驗之人員，須具備檢查員資格，且不得為該昇降設備或機械停車設備之檢查員及保養專業廠商之專業技術人員。被抽驗設備管理人及專業保養廠商需配合到場。
- 四、抽驗設備篩選：依各該設備每月完成安全檢查結果件數，應就取得使用執照 20 年以上、15 年以上未滿 20 年、10 年以上未滿 15 年及未滿 10 年之建築物昇降及機械停車設備，需分別抽驗每月安全檢查件數之百分之十、百分之十、百分之十五及百分之十以上，當月安全檢查件數未滿 10 件者以一件計；以公有建築物、停車場及營業場所為優先抽驗對象，每年抽驗案件應避免與前一年度抽驗案件重複。
- 五、抽驗時間：由本局依每月完成之安全檢查資料依前點抽驗比例篩選後，排定時程，請機構排定協驗檢查員，並函知園區廠商配合通知

專業保養廠商配合到場，如有特殊因素（如園區廠商作業因素等）或抽驗數量過多須延長抽驗辦理時間，最遲須於 50 日內完成。機構不克協助派員者，本局另行委請其他機構協助辦理。

- 六、抽驗項目須依建築物昇降機安全檢查表（如附表 1）、建築物自動樓梯安全檢查表（如附表 2）或建築物機械停車安全檢查表辦理（如附表 3）。
- 七、抽驗結果處理：由本局按季彙整上一季檢查結果彙報內政部營建署。經抽驗不合格者，檢查人員應即時報請本局，並通知專業廠商及管理人改善；其有危險之虞者，應通知本局勒令該設備停止使用並改善。改善後之設備，需辦理複檢。複檢仍不合格者，本局依建築法第 77 條之 4 第 4 項規定廢止其使用許可證。
- 八、協助抽驗費用與限制：以論件計酬，不另支給交通費，每件費用以新台幣 1000 元以內計。每日每一檢查員抽驗件數不得超過 4 件。
- 九、抽驗費用請領：機構於當月份抽驗完成後 10 日內，將抽驗結果相關彙報表（如附表 4）、明細表（如附表 5）及檢查表併同發票彙送本局辦理請款，如抽驗結果有不合格之處，應檢附照片。
- 十、檢查人員應依現行法令規定之檢查標準執行抽驗，並遵守誠實信用原則，公正謹慎執行，如發現有抽驗不實者，不予請款，其已支付抽驗費用繳回，本局並依建築法第 91 條之 2 規定處理。

附表 1

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
建築物升降機安全抽驗表

用 途	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 緊急 <input type="checkbox"/> 個人住宅 <input type="checkbox"/> 其他 (註 2)
檢查日期： 年 月 日	

管 理 人 姓 名		地 址	□□□□□	
建 築 物 名 稱		建 築 物 地 址	□□□□□	
專 業 廠 商		登 記 證 字 號		電 話
專 業 技 術 人 員 姓 名		登 記 證 字 號		電 話
責 任 保 險 公 司		保 險 證 明 文 件 字 號		
原 使 用 許 可 證 字 號		使 用 許 可 證 有 效 日 期		
建 造 執 照 日 期 字 號		使 用 執 照 日 期 字 號		
昇 降 機 設 備 統 一 編 碼	□ - □□□□ - □□□□□□□□□□ - □			
電 動 機	KW	V	A	額 定 速 度 m/min
維 護 編 號			操 作 方 式	<input type="checkbox"/> 單臺運轉 <input type="checkbox"/> 兩臺連動 <input type="checkbox"/> __臺連動
額 定 載 重	人	kg	柱 塞	直 徑 mm , 長 mm
昇 降 行 程	m		傳 動 元 件	<input type="checkbox"/> 鋼索 <input type="checkbox"/> 鏈條 <input type="checkbox"/> _____
停 止 樓 數	樓~	樓	停 驅 動 方 式	<input type="checkbox"/> 直接式 <input type="checkbox"/> 間接式 <input type="checkbox"/> 臂桿式
出 入 口 門	淨寬	cm	淨高	cm
門 裝 置 型 式	<input type="checkbox"/> C0 <input type="checkbox"/> 2S <input type="checkbox"/> 其它：_____	安 全 閥 動 作 壓 力		kg/cm ²
門 開 啟 方 式	<input type="checkbox"/> 電動 <input type="checkbox"/> 手動	泵 吐 出 量		l/min
		常 用 壓 力		kg/cm ²
檢 查 項 目				符 合 規 定
測 試	電 動 機 主 電 路 絕 緣 電 阻	電 壓 300V 以 下 時 , 須 0.2MΩ 以 上 電 壓 超 過 300V 時 , 須 0.4MΩ 以 上		_____MΩ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	控 制 電 路 絕 緣 電 阻	電 壓 150V 以 下 時 , 須 0.1MΩ 以 上 電 壓 超 過 150 至 300V 以 下 時 , 須 0.2MΩ 以 上		_____MΩ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	信 號 電 路 絕 緣 電 阻	電 壓 150V 以 下 時 , 須 0.1MΩ 以 上 電 壓 超 過 150 至 300V 以 下 時 , 須 0.2MΩ 以 上		_____MΩ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	照 明 電 路 絕 緣 電 阻	電 壓 150V 以 下 時 , 須 0.1MΩ 以 上 電 壓 超 過 150 至 300V 以 下 時 , 須 0.2MΩ 以 上		_____MΩ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
調 速 機 測 試	檢 查 項 目	車 廂 側 調 速 機	符 合 規 定	配 重 側 調 速 機 (註 1)
	超 速 開 關 動 作 速 度	公 尺 / 分	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公 尺 / 分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	阻 擋 器 動 作 速 度	公 尺 / 分	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公 尺 / 分 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
緊 急 停 止 裝 置	檢 查 項 目	車 廂 側 緊 急 停 止 裝 置		配 重 側 緊 急 停 止 裝 置 (註 1)
	型 式	<input type="checkbox"/> 瞬 間 <input type="checkbox"/> 漸 進		<input type="checkbox"/> 瞬 間 <input type="checkbox"/> 漸 進
	停 止 裝 置 狀 態	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	調 速 機 鋼 索 狀 態	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	車 廂 的 水 平 度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

檢 查 項 目	符合規定	檢 查 項 目	符合規定	檢 查 項 目	符合規定	
機 械 室		26. 緊急救助口	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	油 壓 昇 降 機 (註 3)		
1. 牽引機外觀及軸承	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	27. 車廂門連動裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	51. 油閥、配管、壓力計	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 齒輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	28. 車廂上各安全開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	52. 停車水平修正裝置及油壓泵	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3. 牽引機驅動輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	29. 主鋼索()mm 及鋼索末端配件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	53. 柱塞止擋板及柱塞	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 牽引機油	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	30. 調速機鋼索()mm	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	54. 空轉防止裝置及油溫控制裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 原動機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	31. 導軌及支架	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	55. 頂部安全距離及極限開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 發電機(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	32. 配重	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	56. 柱塞上部槽輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 電磁制動器	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	33. 移動電纜	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	57. 主鋼索鬆弛檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 轉向槽輪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	34. 車廂懸吊輪(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	緊 急 用 昇 降 機 (註 3)		
9. 控制盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	35. 著床檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	58. 車廂召回避難樓裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10. 選擇器(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	36. 配重懸吊輪(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	59. 緊急運轉功能	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 調速機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	37. 極限開關(上、下)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	60. 緊急用標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12. 受電盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	38. 乘場指示燈	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	61. 緊急電源裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13. 電源電壓測定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	39. 乘場門閉鎖裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	供 行 動 不 便 者 使 用 昇 降 機 (註 3)		
14. 保養記錄表	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	40. 各樓層乘場按鈕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	62. 主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
車 廂 及 昇 降 路		41. 特定樓層乘場門開啟裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	63. 後視鏡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15. 頂部安全距離	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	42. 乘場門框	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	64. 扶手	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16. 車廂壁板	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	43. 乘場門連鎖開關	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	65. 車廂門光電感應裝置(註1)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17. 車廂地板與各樓門檻間隙()mm	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	44. 乘場門連動裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	66. 入口觸覺裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18. 載重及用途標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	機 坑		67. 引導標誌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19. 車廂門驅動機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	45. 機坑深度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無 機 房 式 昇 降 機 (註 3)		
20. 車廂門開關及安全裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	46. 張力輪與坑底之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	68. 工作平臺之設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21. 車廂操作盤	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	47. 車廂與緩衝器之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	69. 動力遮斷下之援救裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22. 緊急呼叫按鈕及對外通信裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	48. 配重與緩衝器之間隙	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	70. 低速運轉安全裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23. 車廂方向及位置信號裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	49. 緩衝器(車廂、配重)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	乘 場 門 具 防 火 性 能 者 (註 3)		
24. 照明及通風裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	50. 機坑停止開關及照明設備	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	71. 火災復歸避難層裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25. 超載檢出裝置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
綜 合 檢 查 結 果						
升降設備運轉一切正常		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	抽 驗 機 構	機 構 名 稱	專 業 機 構	廠 商 名 稱
升降設備按月維護保養並作成記錄表		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
不 符 規 定 事 項 紀 錄			建 築 物 管 理 人	檢 查 員 姓 名 / 證 號	主 管 建 築 機 關	專 業 技 術 人 員

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。

2.其他升降機安全檢查內容為絕緣測試及1至5、7、9、12至14、16、18、29、31、35、38至40、43等項。

3.第51至71項為各專屬升降機應檢查項目，其他機種免填。

4.公共建築物供行動不便者使用之升降機應依建築物無障礙設施設計規範規定辦理檢查，惟97年7月1日前規範修正施行前取得建造(雜項)執照之升降機應按「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」辦理檢查。

檢查日期： 年 月 日

管 理 人 姓 名		地 址	□□□□□																	
建 築 物 名 稱		建 築 物 地 址	□□□□□																	
專 業 廠 商		登 記 證 字 號		電 話																
專 業 技 術 人 員 姓 名		登 記 證 字 號		電 話																
責 任 保 險 公 司 名 稱		保 險 證 明 文 件 字 號																		
原 使 用 許 可 證 字 號		使 用 許 可 證 有 效 日 期																		
使 用 執 照 日 期 字 號		自 動 樓 梯 統 一 編 碼	-																	
額 定 速 度	上 昇 公 尺 / 分	下 降 公 尺 / 分	自 動 樓 梯 坡 度 度																	
絕 緣 電 阻	電動機主電路(300V以下,超過300V)													MΩ	□是□否					
	控制電路(150V以下,超過150V至300V以下)													MΩ	□是□否					
	信號電路(150V以下,超過150V至300V以下)													MΩ	□是□否					
	照明電路(150V以下,超過150V至300V以下)													MΩ	□是□否					
檢 查 項 目	符 合 規 定	檢 查 項 目	符 合 規 定	檢 查 項 目	符 合 規 定															
機 械 室		9. 梳板與踏板之嵌合		□是□否		安 全 設 施														
1. 機械室內	□是□否	10. 扶手	□是□否	18. 扶手帶轉入口夾物保護裝置	□是□否															
2. 受電盤、控制盤	□是□否	11. 緊急停止開關	□是□否	19. 防火區劃內防火門與自動樓梯連鎖開關	□是□否															
3. 驅動機	□是□否	12. 起動、停止開關	□是□否	20. 踏階異常保護裝置	□是□否															
4. 煞車器	□是□否	中 間 部		21. 墜落防止柵、網	□是□否															
5. 驅動鏈條(皮帶)切斷保護裝置	□是□否	13. 內側板	□是□否	22. 警告標示	□是□否															
6. 驅動鍊條裝置	□是□否	14. 踏階彎板	□是□否	綜 合 檢 查 結 果																
上 、 下 部 乘 場		15. 踏階鍊條、踏階導軌	□是□否	23. 自動樓運轉一切完全正常	□是□否															
7. 梳子板	□是□否	16. 踏階與護裙板之間隙	□是□否	24. 自動樓梯按月維護保養並作成記錄表	□是□否															
8. 踏板	□是□否	17. 護裙板夾物保護裝置	□是□否																	
不 符 規 定 事 項 紀 錄		抽 驗 機 構	機 構 名 稱	專 業 廠 商	廠 商 名 稱															
			檢 查 員 姓 名 / 證 號		專 業 技 術 人 員															
		建 築 物 管 理 人	主 管 建 築 機 關																	

附表 3

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 建築物機械停車設備安全檢查抽驗表

※本紀錄表僅得填寫一組機械停車設備或其附屬設備

檢查日期： 年 月 日

管 理 人 姓 名		住 址	□□□□□														
建 築 物 名 稱		建 築 物 地 址	□□□□□														
專 業 廠 商		登 記 證 號		電 話													
專 業 技 術 人 員 姓 名		登 記 證 號		電 話													
責 任 保 險 公 司		保 險 證 明 文 件 字 號															
原 許 可 證 字 號		使 用 許 可 證 有 效 日 期															
使 用 執 照 日 期 字 號		機 械 停 車 設 備 統 一 編 碼	—		—												
停 車 層 及 地 面 層、地 下 層 車 位 數 共		停 止 層 數	層～ 層 共 停														
設 備 型 式	1. 機 械 停 車 設 備					2. 附 屬 設 備											
	垂 直 循 環 型	多 層 循 環 型	水 平 循 環 型	平 面 往 復 型	簡 易 升 降 型	升 降 機 型	多 段 型	升 降 滑 動 型	旋 轉 台	汽(機)車 用 升 降 機							
	<input type="checkbox"/> 上方 搭載式 <input type="checkbox"/> 中間 搭載式 <input type="checkbox"/> 下方 搭載式	<input type="checkbox"/> 圓型 循環式 <input type="checkbox"/> 箱型 循環式	<input type="checkbox"/> 圓型 循環式 <input type="checkbox"/> 箱型 循環式	<input type="checkbox"/> 運搬 收容式 <input type="checkbox"/> 運搬式	<input type="checkbox"/> 單置 車板式 <input type="checkbox"/> 雙置 車板式 <input type="checkbox"/> 多層置 車板式	<input type="checkbox"/> 升降縱式 <input type="checkbox"/> 升降橫式 <input type="checkbox"/> 升降迴旋式	<input type="checkbox"/> 升降 橫移式	<input type="checkbox"/> 縱面式 <input type="checkbox"/> 橫面式	<input type="checkbox"/> 迴旋式 <input type="checkbox"/> 旋轉移動式	<input type="checkbox"/> 升降式 <input type="checkbox"/> 升降迴旋式 <input type="checkbox"/> 升降橫移式							
設 備 設 計 性 能	3. 驅 動 方 式		4. 傳 動 元 件		5. 操 作 方 式		6. 額 定 載 重		7. 額 定 速 度								
	<input type="checkbox"/> 油壓式 <input type="checkbox"/> 電動機式 <input type="checkbox"/> 臂桿式		<input type="checkbox"/> 鏈 條 <input type="checkbox"/> 鋼 索 <input type="checkbox"/> 油壓缸		<input type="checkbox"/> 無人式 <input type="checkbox"/> 準無人式 <input type="checkbox"/> 共乘式		kg		m/min								
					8. 常 用 壓 力		Kg/cm ²		9. 泵 吐 出 量								
					10. 安 全 閥 動 作 壓 力		Kg/cm ²		11. 升 降 行 程								
				12. 門 裝 置 型 式				13. 出 入 口 門		淨寬 cm							
				14. 電 動 機		KW V A		15. 柱 塞		淨高 cm							
										直徑 mm							
										長度 mm							
類 別	檢 查 項 目				符 規	合 定	檢 查 項 目				符 規	合 定					
共 同 部 分	管 理 規 範	1. 管理規章。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	2. 操作者應遵守之事項。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		3. 標示之規定。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	4. 寄存車輛種類之標示及存放限制。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		5. 注意事項之告示。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	6. 禁止擅入之告示。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		7. 維護保養紀錄表及定期檢點。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	8. 操作盤作業安全措施。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		9. 區隔防護規定。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>					是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
	出 入 口	1. 出入口門之規定。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	2. 禁止使用之出入口以外門之開啟。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		3. 開門時之連鎖裝置。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	4. 於搬器停止位置之連鎖裝置。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
		5. 自動關門方式之連鎖裝置。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	6. 緊急停止用開關。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
	機 械 結 構	1. 使用於主要部份之鋼索，索輪或捲胴、鏈條及其他傳動元件之磨耗。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>	2. 機械結構，置車板或機廂無變形狀況。				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
				是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>					是	<input type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>		

類別	檢 查 項 目	符 規	合 定	檢 查 項 目	符 規	合 定		
共同部分	設置規範	1. 操作盤，必需設置在以目視可以確認人及汽車之出入狀況之位置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 裝置與建築物間之寬裕間隔。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		3. 停車位置高度規定。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4. 旋轉台安全規定。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		5. 區隔防護規定。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	6. 搬器底面與出入口底面間之間隙。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		7. 制動裝置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
	電氣裝置	1. 絕緣電阻測定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 受電盤及其開關位於易操作處且安全堅固；電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		(1) 電源及電動機主電路。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
		(2) 控制電路。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	3. 控制盤及其裝置安裝堅固，各開關接點動作良好，電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		(3) 信號電路。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
	(4) 照明電路。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4. 電壓及電流測試。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
	附屬設備	1. 排水設備。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 警報裝置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		3. 電源之確保。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4. 照明裝置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
	特定部分	機械室	1. 機械室之管理（升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 檢點用插座。（升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
			3. 油壓式之機械室。（升降機式、汽(機)車用升降機）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
		升降路	1. 頂部安全距離、機坑深度或安全標誌。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 檢點用插座。（升降機式、升降滑動式）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3. 配重錘與緩衝器之距離(升降機式、多層循環式、汽(機)車用升降機)			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4. 升降路內之配管等。（升降機式、多層循環式、汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5. 條軌及金屬支撐。（升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
出入口及搬器		1. 汽(機)車升降機之圍柵(汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 定位偵測、防落及下降連鎖裝置。（平面往復式、簡易升降式、多段式、汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		3. 升降、橫移之連鎖裝置。（平面往復式、簡易升降式、多段式）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	4. 搬器內之緊急連絡裝置。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		5. 搬器內之照度。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	6. 搬器內之標識。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		7. 安全裝置。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	8. 搬器內頂板之避難口。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		9. 超載檢出裝置。（汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
機械部分		1. 機械部份之油壓安全閥、油壓系統材料之容許應力及柱塞之脫落防止裝置。（升降機式、水平循環式、多層循環式、簡易升降式、多段式、汽(機)車用升降機、)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	2. 機械安全裝置之緊急停止裝置、終點極限開關、油壓動作油之溫度、防止電動機空轉裝置、搬器自動水平調整裝置及柱塞之過度前行防止裝置。（升降滑動式，汽(機)車用升降機)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
		3. 機械部份之油壓止回閥、油壓防爆閥及逆止閥。（採油壓式者）	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

類別	檢 查 項 目	符 規 合 定	檢 查 項 目	符 規 合 定	
特定部分	停車室	1. 停車室之汽車出入口。(平面往復式)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	其他	1. 保護驅動裝置。(簡易升降式、多段式)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	2. 升降逾限裝置。(簡易升降式、多段式)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		3. 安全門。(停車塔)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

應改善事項記載	

檢 查 結 果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不符項限期改善		原 檢 查 機 構	機 構 名 稱		專 業 廠 商	廠 商 名 稱	
	不符合規定事項紀錄			檢 查 員 姓 名 / 證 號			專 業 技 術 人 員	
	抽 驗 機 構	機 構 名 稱		主 管 建 築 機 關				
		檢 查 員 姓 名 / 證 號						

備註:1.原核准圖說無該項目內容者,請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。
 2.無項目內容者請在表格內劃/表示該機種不需檢查此項目。

年 月份 昇降設備暨機械停車設備安全檢查結果抽驗彙報表

項 目 \ 種 類	緊急用升降機	一般升降機	自動樓梯	機 械 停車設備	小 計
預定抽驗台數					
實際抽驗台數					
抽驗合格台數					
抽驗不合格台數					

此致

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局

抽驗機構：

(印)

中 華 民 國

年

月

日

備註：1. 檢附升降設備安全檢查結果明細表及機械停車設備安全檢查結果明細表。

2. 第3~7項欄應按其種類分別填入台數並小計之。

3. 本表所列設備係於安全檢查合格彙報後，依主管機關通知抽驗數量，另派檢查員（且不得為所屬設備廠商之專業技術人員）抽驗。

4. 抽驗項目依內政部規定項目辦理。

